

Зарегистрирована

в Отделе надзорной деятельности и профилактической
работы Динского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

(Наименование подразделения МЧС России,
предоставляющего государственную услугу)

« 29 » октября 2021 г.

Регистрационный № 03 214804-70 - 00163

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального
(Функциональное назначение;
автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального
образования Динской район «Детский сад № 10»
(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты муниципальное автономное учреждение
(Указывается организационно-правовая форма
заведующий Анпилова Любовь Андреевна
юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,
индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим
объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,
предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица 1202300044605
Идентификационный номер налогоплательщика 2373018580
Место нахождения объекта защиты 353212, Краснодарский край, Динской
(Указывается адрес объекта защиты)
район, станция Нововеличковская, улица Ленина, дом 15

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического
(физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты
353212, Краснодарский край, Динской район, станция Нововеличковская,
улица Ленина, дом 15, электронный адрес nv_det_sad10@mail.ru, телефон (факс)
(886162) 73-4-08

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении
реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной
пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

дата ввода в эксплуатацию – 1983 год
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,
изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по
реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	III
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1
1.4	Высота здания	3,20 м.
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	923,5 м ²
1.7	Объем здания	3921 куб.м
1.8	Количество этажей	1
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	. -
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система адресной автоматической пожарной сигнализации ООО «Брандмейстер», контроллер охранно-пожарного мониторинга «Мираж GSM-T4-03» 2. Система оповещения людей о пожаре АСПС «Гранит-8» . 3. Пожарный водоём (на территории ОО на расстоянии 15 м. от основного здания) запас воды 25 куб.м. 4. Гидрант пожарный (за территорией ОО на расстоянии 30 м.): 100 мм, 30 л/с, кольцевой.

2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) В соответствии с расчетом пожарного риска (регистрационный номер 54 от 28.08.2019), проведенным ИП Гончаровым И.Н., здание имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке. <table border="1" data-bbox="292 633 1505 768"> <thead> <tr> <th>Сценарий</th> <th>Qп</th> <th>Рэ</th> <th>Рсп</th> <th>Qв</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сценарий 1</td> <td>0,0013</td> <td>0,999</td> <td>0,99838</td> <td>$2,106 \cdot 10^{-9}$</td> </tr> <tr> <td>Сценарий 2</td> <td>0,0013</td> <td>0,999</td> <td>0,99838</td> <td>$2,106 \cdot 10^{-9}$</td> </tr> </tbody> </table>					Сценарий	Qп	Рэ	Рсп	Qв	Сценарий 1	0,0013	0,999	0,99838	$2,106 \cdot 10^{-9}$	Сценарий 2	0,0013	0,999	0,99838	$2,106 \cdot 10^{-9}$
Сценарий	Qп	Рэ	Рсп	Qв																
Сценарий 1	0,0013	0,999	0,99838	$2,106 \cdot 10^{-9}$																
Сценарий 2	0,0013	0,999	0,99838	$2,106 \cdot 10^{-9}$																
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара в здании образовательной организации не прогнозируется.																			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> <table border="1" data-bbox="268 1249 1497 2067"> <thead> <tr> <th data-bbox="268 1249 786 1664">Наименование противопожарного мероприятия</th> <th data-bbox="786 1249 1217 1664">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th data-bbox="1217 1249 1497 1664">Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="268 1664 786 2067">4.1 Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td data-bbox="786 1664 1217 2067">СП 4.13.130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».</td> <td data-bbox="1217 1664 1497 2067">Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>					Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется	4.1 Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13.130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	Выполняется									
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется																		
4.1 Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13.130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	Выполняется																		

		п. 4.3, табл. 1, 4.17, 4.20, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6.	
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 5.2, табл. 2, 8.4, 8.6-8.8, 10.1, 10.2	Выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 7.1, 8.1, 8.5-8.7, 8.8, 8.9, 8.10	Выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 5.2.3, 6.7.15, табл. 6.13,	Выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 4.2.4-4.2.6, 4.2.11, 4.2.17, 4.2.20-4.2.22, 4.3.1-4.3.3, 5.1.1, 5.2.1-5.2.4	Выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	Выполняется

		планировочным и конструктивным решениям». 7.1, 7.3, 8.1, 8.6- 8.9	
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 6 раздел данного НПА 6.1.1- 6.1.6, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.11, 6.3.1 6.3.2, 6.3.4, 6.4.1, 6.4.2 6.4.5, 6.5.1, 6.5.4, 6.6.1, 6.6.3, 6.16, 6.6.27, приложение А.	Выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ПП РФ №1479 от 16.09.2020 337а, 356, 392, 393, 397, 407, 409, 411, 412	Выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования» 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.6, 4, ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 3- 5, 8, 10, 13, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 35, 36, 41, 43, 48, 54, 55, 60 Приложение №1 ПП РФ №1479 от 16.09.2020 г.	Выполняется

Настоящая декларация разработана

Заведующий МАДОУ МО Динской район
«Детский сад №10» Анпилова Любовь Андреевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

«___» _____ 2021г.

М.П.

(Подпись)





Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью 5 листов
Заведующий МАДОУ МО Динской
район «Летский сад № 10»
_____ Л.А. Анпилова